AutoKarnet

Wartungsübersicht Citroën Jumpy 1.5 BlueHDi 100

Jumpy III · 100 PS (75 kW)

Baujahre : 2019–heute Erstellt am : 04 November 2026

Technische Daten

Diesel | Motorcode : DV5 1.5 BlueHDi | 1 499 cm³ | Schaltgetriebe 6

Wartungsplan

≈: geschätzter Richtwert — maßgeblich ist die Serviceanzeige des Fahrzeugs.

ARBEIT	INTERVALL	
Ölwechsel mit Filter	**≈ 30.000 km oder 2 Jahre**	Üblicher Richtwert: 30,000 km oder 24 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt. PSA B71 2290 / ACEA C2 — Motor, Modelljahr und erschwerte Nutzung können kürzere Intervalle verlangen; Wartungsanzeige beachten. Die genannten Ölfreigaben sind nicht austauschbar: motorspezifische Freigabe prüfen.
Bremsflüssigkeit	**Alle 2 Jahre**	Bremsflüssigkeit: üblicherweise alle 2 Jahre wechseln; Bremsen bei jeder Inspektion prüfen.
Zahnriemen	**180.000 km oder 10 Jahre**	Kompletten Satz (Riemen, Rollen und meist die Wasserpumpe) beim zuerst erreichten Termin wechseln; ein Riss zerstört den Motor.
Luftfilter	**60.000 km oder 4 Jahre**	Bei staubigen Bedingungen häufiger wechseln.
Innenraumfilter	**30.000 km oder 2 Jahre**	Oft bei jeder Inspektion gewechselt; früher bei Gerüchen oder hartnäckig beschlagenen Scheiben.
Dieselfilter	**60.000 km oder 4 Jahre**	Wasser bei jeder Inspektion ablassen; ein verstopfter Filter führt zu Leistungsverlust.

Nachweis der durchgeführten Wartungen

DATUM	KILOMETERSTAND	ARBEITEN	WERKSTATT

DATUM	KILOMETERSTAND	ARBEITEN	WERKSTATT

> Unverbindliche Intervalle und Kosten: Wartung an Motorisierung, Nutzung und Herstellervorgaben anpassen.

Vollständiger Wartungsplan und Aktualisierungen : https://auto-karnet.com/de/wartung/citroen/jumpy/jumpy-3-2016/1-5-bluehdi-100-100