AutoKarnet

Wartungsübersicht Toyota ProAce 1.6 BlueHDi 115

ProAce II · 115 PS (85 kW)

Baujahre : 2016–2019 Erstellt am : 04 November 2026

Technische Daten

Diesel | Motorcode : DV6 1.6 BlueHDi | 1 560 cm³ | Schaltgetriebe 6

Wartungsplan

≈: geschätzter Richtwert — maßgeblich ist die Serviceanzeige des Fahrzeugs.

ARBEIT	INTERVALL	
Ölwechsel mit Filter	**≈ 15.000 km oder 1 Jahr**	Üblicher Richtwert: 15,000 km oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt. ACEA C2 / C3 — Motor, Modelljahr und erschwerte Nutzung können kürzere Intervalle verlangen; Wartungsanzeige beachten. Die genannten Ölfreigaben sind nicht austauschbar: motorspezifische Freigabe prüfen.
Bremsflüssigkeit	**Alle 2 Jahre**	Bremsflüssigkeit: üblicherweise alle 2 Jahre wechseln; Bremsen bei jeder Inspektion prüfen.
Zahnriemen	**175.000 km oder 10 Jahre**	Kompletten Satz (Riemen, Rollen und meist die Wasserpumpe) beim zuerst erreichten Termin wechseln; ein Riss zerstört den Motor.
Luftfilter	**60.000 km oder 4 Jahre**	Bei staubigen Bedingungen häufiger wechseln.
Innenraumfilter	**30.000 km oder 2 Jahre**	Oft bei jeder Inspektion gewechselt; früher bei Gerüchen oder hartnäckig beschlagenen Scheiben.
Dieselfilter	**60.000 km oder 4 Jahre**	Wasser bei jeder Inspektion ablassen; ein verstopfter Filter führt zu Leistungsverlust.

Nachweis der durchgeführten Wartungen

DATUM	KILOMETERSTAND	ARBEITEN	WERKSTATT

DATUM	KILOMETERSTAND	ARBEITEN	WERKSTATT

> Unverbindliche Intervalle und Kosten: Wartung an Motorisierung, Nutzung und Herstellervorgaben anpassen.

Vollständiger Wartungsplan und Aktualisierungen : https://auto-karnet.com/de/wartung/toyota/proace/proace-3-2016/1-6-bluehdi-115-115